




DETALIU TIP CAMIN VIZITARE Dn 800 mm

Sectione verticala B-B



Sețiune orizontală C-C



an1) Conectarea tuburilor PVC-KG-108/118 la cîmînele de vizitare se face prin intermediul pieselor de trecere prin pereți, asigurându o imbinare perfectă între tubul de canalizare și goul din elementul de radier.

Etansarea elementelor prefabricate de beton se face cu ajutorul garniturilor de cauciuc speciale pre-lubrefiate.

La montarea lor se va ține cont de:

- se curăță cepul și buza elementelor de beton care urmează să se imbine de eventualele bavuri de beton;
- se potrivește garnitura pe cepul elementului;
- se fixează prin tragere în careva puncte;
- se centrează elementul următor și se asamblează.

Garniturile de cauciuc folosite vor respecta cerințele standardelor europene (EN 681-1).

Safa de la fundul cîmînului va fi realizată din mortar de ciment M100T.


Fata exterioară a elementelor prefabricate de beton se va hidroizola, prin aplicarea în 2 straturi de emulsie bituminușă.

2) Pentru acces în cîmînele de vizitare, acestea vor fi echipate la partea superioară cu capac și ramă din fontă cu grafit nodular (EN GSJ 400-15 conform standard ISO 1083 EN 1563 /A1, clasa de utilizare D400 (rezistența minimă 40 tona) – trafic greu în zone carosabile, conform SR EN 124-2/2015.

Capacul va fi prevăzută cu balamă, sistem autoblocant, închizător și garnitură.

În cazul rețelilor de canalizare se vor utiliza capace de tip ventilat cu diametrul nominal Dn600mm.

3) Capacele și ramele din fontă vor respecta prevederile SR EN 124-2/2015: Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cîmîne de vizitare și guri de scurgere în zone carosabile și pietonale. Partea 2. Dispozitive de acoperire și de închidere pentru cîmîne de vizitare și guri de scurgere de fontă.

SPECIFICAȚIE		NUME	SEMNATURĂ	CRITERIU	REFERAT EXPERTIZĂ NR / DATA
PROIECTANT:			S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A. SERVICIUL TEHNIC PROIECTARI	BENEFICIARUL: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS	
5510141 MEDIAS, Str. Alina Comandor Dintre Munte, nr. 16 Jd. SIBIU, ROMANIA 2321446-2006 CIP: RO1952679 Tel 0040 269841425 Fax 0040 269845677				551018 MEDIAS, Piaa Cornelii Coposu, nr. 3 Jd. SIBIU, ROMANIA Tel 0040 269 803 882 Mda: 0745.108.036 Fax: 0269 841.198	
E-mail: apatarnavei.ro www.apatarnavei.ro					
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNATURĂ	DENUMIRE PROIECT		
ȘEF PROIECT	ing. GABRIEL GAIJDOȘ		Scara: 1:20	EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ	
MĂSURAT TOPO	CRISTIAN LAȚA			ZONA CENTRALĂ, STRADA HERMAN OMBRETT-STRADA ȘTE. ROTHI, MUNICIPIUL	
PROIECTAT	ing. HORAȚIU NECHITA			Faza	
DESENAT	ing. HORAȚIU NECHITA			P.T. + (3.0) L. + C.S.	
VERIFICAT	ing. GABRIEL GAIJDOȘ				
APROBAT	ing. IOAN MIȚEANU		Data februarie 2018	TITLU PLANȘĂ: Detaliu canal de vizitare - rolete beton D800mm, instalat pe rețeaua de canalizare menajeră. Secțiune verticală A-A și B-B. Secțiune orizontală C-C.	
				Nu planșă p/104	