



S.C. Apa Târnavei Mari S.A  
Departament Producție Apa Potabilă

### MONITORIZARE calitate apă potabilă - luna Aprilie 2024

Punct recoltare probă	Parametrii analizați (valori medii lunare)																
	Turbiditate	pH	Conductivitate 20 °C	Clor rezidual liber	Amoniu (NH <sub>4</sub> )	Nitrați (NO <sub>3</sub> )	Nitriți (NO <sub>2</sub> )	Aluminiu	Culoare	Gust	Miros	Bacterii coliforme	Escherichia coli	Enterococi	Colonii la 22 ° C	Colonii la 37 ° C	Clostridium perfringens
	NTU	unități de pH	μS/cm	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l Pt			ufc / 100ml	ufc / 100ml	ufc / 100ml	ufc / ml	ufc / ml	ufc / 100ml
Zona de Aprovizionare Mediaș	0,27	7,7	516	0,29	<0,050	3,770	<0,030	0,070	3	NGA	NMA	0	0	0	0	0	0
Zona de Aprovizionare Agnita	0,20	7,2	67	0,44	<0,050	2,460	<0,030	<0,016	2	NGA	NMA	0	0	0	0	0	0
Zona de Aprovizionare Dumbrăveni	0,28	7,0	828	0,38	<0,050	0,490	<0,030	0,04	2	NGA	NMA	0	0	0	0	0	n/a
Zona de Aprovizionare Alma	3,75	8,6	1046	0,45	<0,050	4,080	<0,030		8	NGA	NMA	0	0	0	0	0	n/a
Zona de Aprovizionare Șeica Mare	0,53	7,5	767	0,11	1,431	6,232	0,201		2	NGA	NMA	0	0	0	0	0	n/a
CMA apă potabilă, Ordonanța 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	6,5 -9,5	2500	0,1-0,5	0,5	50	0,5	0,2	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale (max.15)	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	Acceptabilă pentru consumatori și fără modificări anormale	0	0	0	fără modificări anormale	fără modificări anormale	0

Legenda: CMA – concentrație maximă admisă conform legislației în vigoare ;  
A - acceptabilă  
NGA - niciun gust anormal  
NMA-niciun miros anormal  
LOQ-limita de cuantificare  
ufc-unități formatoare de colonii  
n/a - "not applicable",nu este cazul (nu se aplică în acest caz)

Laboratorul de analize apă potabilă este înregistrat la Ministerul Sănătății, Certificat de Înregistrare Nr. 475

Informații privind alți parametri ai apei potabile furnizată consumatorilor pot fi obținute la adresa de e-mail laborator@apatarnavei.ro

**Zona de Aprovizionare Mediaș :** Mediaș, Valea Lungă, Ighișu Nou, Bazna, Boian, Velt, Blăjel

**Zona de Aprovizionare Dumbrăveni:** Dumbrăveni, Hoghilag

**Zona de Aprovizionare Agnita:** Arpașu de Sus, Arpașu de Jos, Cârțișoara, Cârța, Marpod, Ilimbav, Nochrich, Hosman, Agnita, Vărd, Veseud, Ruja, Coveș, Bârghiș, Șomartin, Bruuiu, Chirpăr, Săsăuș, Merghindeal, Dealu Frumos, Iacobeni, Stejărișu, Netuș.

**Zona de Aprovizionare Alma:** Alma

**Zona de Aprovizionare Șeica Mare:** Șeica Mare și Boarta

Obs:

**Calitatea apei potabile produse și distribuite se încadrează în normele în vigoare în toate localitățile, cu excepția localităților Șeica Mare și Boarta**

În localitatea Șeica Mare și Boarta apa livrată din Stația de Tratare corespunde din punct de vedere al parametrilor chimici, indicatori și microbiologici limitelor prevăzute de Ordonanța 7/2023, privind calitatea apei destinate consumului uman, cu excepția parametrului indicator amoniu care prezintă depășiri. În rețeaua de distribuție pot exista depășiri la parametrul nitriți (azotiți) din cauza utilizării rețelelor vecinătăților de către unii consumatori.